

KABLOLARIN DAYANABİLECEKLERİ AKIM DEĞERLERİ

ANMA KESİTİ mm ²	1. GRUP A	2. GRUP A	3. GRUP A
0,75		13	16
1	12	16	20
1,5	16	20	25
2,5	21	27	34
4	27	36	45
6	35	47	57
10	48	65	78
16	65	87	104
25	88	115	137
35	110	143	168
50	140	178	210
70	175	220	260
95	210	265	310
120	250	310	365
150		355	415
185		405	475
240		480	560
300		555	645
400			770
500			880

EŞ ZAMANLI YÜKÜ TESPİT ETMEK İÇİN GEREKLİ KATSAYILAR

DAİRE SAYISI	3-5	5-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-61	62 ve üzeri
EŞ ZAMANLILIK KATSAYISI %	45	43	41	39	36	34	31	29	28	26	25	24	23